



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Hodnocení bakalářské práce - vedoucí

Studijní program: B4131 Zemědělství

Studijní obor: Zemědělská technika, obchod, servis a služby

Akademický rok: 2012/2013

Název práce: Návrh, ověření funkčnosti a hodnocení technologické linky pro vytápění provozovny zemědělského podniku obilím.

Student: David JANÍŠ

Katedra: Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Vedoucí práce: Ing. Milan Fríd, CSc.

| | Hlediska | Stupeň hodnocení | | | | | | Nelze hodnotit |
|----|--|------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| | | A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Splnění požadavků zadání | | X | | | | | |
| 2 | Aktuálnost a odborná úroveň práce | | X | | | | | |
| 3 | Práce s daty, informacemi a odbornou literaturou | X | | | | | | |
| 4 | Využití metod zpracování výsledků | | X | | | | | |
| 5 | Interpretace výsledků, diskuse | | | X | | | | |
| 6 | Formulace závěrů práce | | | X | | | | |
| 7 | Odborný přínos práce a její praktické využití | | | X | | | | |
| 8 | Přesnost formulací a práce s odborným jazykem | | | X | | | | |
| 9 | Formální úprava práce a jazykové zpracování | | X | | | | | |
| 10 | Celkový přístup a aktivita řešitele | | X | | | | | |

Hodnocení vyznačte **X** (slouží pro stanovení výsledné klasifikace)

Konkrétní připomínky a otázky k obhajobě (pro rozšíření lze použít samostatnou označenou přílohu):

V práci je několik drobných nepřesností (překlepy, nevhodné výrazy, chybně uvedené jednotky, odstavce) na str. 8; 16; 20; 27; 28; 29; 31; 32; 35; 41.

V práci je uveden poměrně podrobný popis kotle. Bylo by určitě ku prospěchu práce uvést řez kotle s popisem hlavních částí. Rovněž postrádám alespoň orientační náčrtek kotelný a skladu paliva s dopravními cestami.

1. Jaké úpravy, seřízení je nutné provést při přechodu na ostatní paliva a jaká je technická a časová náročnost.
2. V práci uvádíte charakteristiku vytápěného objektu pouze „vytápění objektu o rozloze 322m²“. Vhodnější by bylo uvést kubaturu objektu. Předpokládám, že se jedná o několik místností. Jak je řízena činnost kotle, v závislosti na odlišné teplotě v jednotlivých místnostech.

Závěr: Závěrečnou práci doporučuji obhajobě (ANO/NE): ANO

Navrhovaná výsledná klasifikace práce (slovně):

velmi dobře

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a)

Datum

Podpis vedoucího práce

25.4.2013