



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Hodnocení bakalářské práce - oponent

Studijní program:	Zemědělská specializace
Studijní obor:	Pozemkové úpravy a převody nemovitosti
Akademický rok:	2014/2015
Název práce:	Stavebně technický průzkum objektu, hodnocení stavu a návrh opatření
Student:	Jana Šídlová
Katedra:	Katedra krajinného managementu
Vedoucí práce:	Ing. Jan Závitkovský
Oponent:	Ing. Vladimír Schusser

Pracoviště oponenta: Městský úřad Nové Hradky, stavební úřad, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hradky

	Hlediska	Stupeň hodnocení						Nelze hodnotit
		A	B	C	D	E	F	
1	Splnění požadavků zadání		X					
2	Aktuálnost a odborná úroveň práce			X				
3	Práce s daty, informacemi a odbornou literaturou		X					
4	Vhodnost metodiky řešení			X				
5	Využití metod zpracování výsledků			X				
6	Interpretace výsledků, diskuse			X				
7	Formulace závěrů práce			X				
8	Odborný přínos práce a její praktické využití				X			
9	Přesnost formulací a práce s odborným jazykem			X				
10	Formální úprava práce a jazykové zpracování		X					

Hodnocení vyznačte **X** (slouží pro stanovení výsledné klasifikace)

(hodnocení A odpovídá známce 1, B - 1 minus, C - 2, D - 2 minus, E - 3, F - 4)

Konkrétní připomínky a otázky k obhajobě (pro rozšíření lze použít samostatnou označenou přílohu):

- Zbytečně obsáhlá teorie, místy i citované kapitoly, které úplně nesouvisí s řešeným problémem – objektem.
- Odebírání vzorků by mělo být v jednotlivých místech z různých hloubek, aby byla zjištěna objektivní příčina vlhkosti (vztlínání, kondenzace na povchu..) a následná správná a účinná sanace.

- 1) Tvorba vlhkosti ve zdivu vlivem tep. mostů. Kdy a za jakých podmínek vznik + ošetření těchto míst? - příklad ze zkoumaného objektu
- 2) Co způsobuje vznik plísní na konstrukci na obr. č. 7 (str. 47) ?
- 3) Výměna otvorových výplní? (dřevo x plast, špaletová x klasická fasádní okna - dvojsklo, trojsklo)? Co přirozené větrání ve starém objektu - možnost vzniku plísní v interiéru?
- 4) Pokud základy z lomového kamene. Nestačila by jen např. nopová folie a štěrk. obsyp + odvodnění pozemku, než hned podřezávat, popř. bourat celý objekt?

Závěr: Závěrečnou práci doporučuji obhajobě (**ANO/NE**):

Navrhovaná výsledná klasifikace práce (slovně):

VELMI DOBRĚ

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovělo/a)

Datum

11.5.2015

Podpis oponenta