



Posudek oponenta diplomové práce

Katedra: zemědělské techniky a služeb

Student: Jana Šimová

Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Název diplomové práce: Projektová dokumentace levného rodinného domu včetně vyřešení jeho dostupného financování.

Oponent diplomové práce Ing. Václav Jirka

Povolání oponenta:

Hodnocení práce:

Volba tématu práce a její význam: (2) vhodné a významné téma

Formulace cílů práce: (1) cíle byly velmi vhodně formulovány

Metodika zpracování: (1) velmi vhodně zvolena a formulována

Práce s daty a informacemi: (1) použitá data aktuální, informace relevantní a správně zpracované

Celkový postup řešení: (1) postup řešení naprosto správný

Teoretické zázemí autora: (1) autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky

Práce s odbornou literaturou (citace, norma): (1) autor dodržel naprosto správně citační normu

Úroveň jazykového zpracování: (2) práce je jazykově zpracována na standardní úrovni

Komentář: str. 59, 6. řádek

Přesnost formulací a práce s odborným jazykem: (1) autor má široký pojmový aparát a umí ho používat

Formální zpracování - celkový dojem: (2) práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý

Splnění cílů práce: (1) výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny

Formulace závěrů práce: (2) závěry jsou správně formulovány a jsou významné pro další využití

Odborný přínos práce a její praktické využití: (1) práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná

Celkové hodnocení práce:

Návrh hodnocení práce známkou: výborně

Doporučuji práci k obhajobě: ANO

Otázky k obhajobě:

Otázka 1: Výkres č. 4, skladba (PZ); Jak by byla vložena vymývaná dlažba na betonovém potěru? Nebo myšlen spíše \\\\"vymývaný\\\\" beton?

Otázka 2: Článek 6.4. - Diskuse. Co si představujete pod pojmem \\\\"malý\\\\" rodinný dům?

Další připomínky, vyjádření a náměty k obhajobě práce resp. k jejímu dalšímu využití:

Výkres 02 - delší rozměr parcely by asi měl mít ciferně vyšší kótu (50m). Normativně to zatím asi vyhoví, nicméně tloušťku tepelné izolace stopu bych volil 180 - 200mm.

Datum: 29. 05. 2007

Podpis oponenta diplomové práce: